

Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности прекращений
передачи электрической энергии
Открытое акционерное общество "ЭлС" (АО "ЭлС")
Наименование сетевой организации


Максимальное за расчетный период <u>2018</u> г. число точек присоединения	Максимальное значение по гр.3 формы 1.1 1187
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. ($T_{пр}$)	Сумма по гр.2 формы 1.1 8,833
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Π_n)	0,0074

Генеральный директор

Ольховиков С.А.

Должность

Ф.И.О.



Подпись

Начальник ПТО



С.П.Караулова