

Форма 8.1.¹ Журнал учета данных первичной информации по всем
прекращениям передачи электрической энергии может заполняться отдельно по ограничениям,
связанным с проведением ремонтных работ относительно иных видов ограничений (отключений).
сетевой организации за 12 месяцев 2022 года

Акционерное общество "ЭлС" (АО "ЭлС")

Наименование сетевой организации

¹ Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии	Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации	Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии	Высший класс напряжения отключаемого оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты), ГГТТ.ММ.ДД	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителем (часы, минуты, секунды), ГГТТ.ММ.ДД	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час.	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии	в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии	Сетевые сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединенных потребителях услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)		

1	АО "ЭлС "	ВЛ	ЦРП-2, яч.21, ВЛ-221	10 (10) 5)	08,56 2022.09.15	09,17 2022.09.15	В	0,35	КТП-31, КТП-СТК		2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2,768	3,410	0	журнал учета нарушений в работе эл.сетей №1 от 26.03.2021
2	АО "ЭлС "	ВЛ	ПС 110/35/ 10 Десног орск, яч. ВЛ- 1023	10 (10) 5)	13,51 2022.11.10	14,26 2022.11.10	В	0,58	СП-56, КТП-1Л, КТП-2Л, КТП-3Л, КТП- Лава, КТП- Энергетик 3, БКТЛ-51	БКТЛ- 51	7	0	1	6	0	0	0	7	0	0	0	73,352	3,49,3	0	журнал учета нарушений в работе эл.сетей №2 от 27.06.2021